


**Общество с ограниченной ответственностью
«СтройКонтинент»
Лицензия МЧС России № 1-Б/00654 от 18 января 2013г.
АКТ №359**



О техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

«15» августа 2016 года

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство) И.С. Рыжова

(должность, ФИО)

ГБУСО МО СЦРИ «Меридиан»

(организация, отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)

Представители ООО «СтройКонтинент»:

Главным инженером Искра М.П., Чистильщик Сазонов Б.А.

провели периодическую проверку технического состояния вентиляционных и дымовых
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)

каналов в помещениях нежилого помещения
(перечислить помещения)

Нежилое строение

(назначение здания, строящееся/эксплуатируемое, этажность)

по адресу: МО., г.Серпухов, ул. Лермонтова, д.54 А

Цель проверки: пригодность к эксплуатации

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов)

г/оборудование: ресторанная плита; котел: АОГВ- 2шт

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№	Тип канала (дым/вент)	Материал канала	Сечение канала (мм)	канал (оборудование/ помещение)	Состояни е канала (очищен/ не очищен)	Наличие тяги соответствие норм. требованиям	Состояние оголовка
1	Дымовой – 2шт.	металл	150	Оборудование	Очищен	Имеется, соотв.	Удовлетворительное
2	Вент\помещения	металл	150	Помещение	Очищен	Имеется, соотв.	Удовлетворительное
3	Вент\плиты	металл	300	Помещение	Очищен	Имеется, соотв.	Удовлетворительное

Противопожарная разделка вокруг г/приборов,
соединительных труб и дымовых каналов

обеспечена, 25 см

(обеспечена/не обеспечена, указать помещения и величину)

Наличие в нижней части дымовых каналов
карманов глубиной не менее 25см и люков для
чистки

имеются

(имеются, если отсутствуют указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные,
за исключением

обособленные

(указать помещения в которых не обеспечена обособленность
и плотность)

Металлические соединительные трубы
находятся в исправном состоянии и имеют не
более трех поворотов, их присоединение
соответствует нормативным требованиям

да, замечаний нет

(если имеются нарушения, указать)

Суммарная длина участков соединительных труб
менее трех метров

да

(если есть отступления, указать помещения)

Дымовые трубы и выходы вентиляционных каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да
(да/нет, указать если находятся в зоне ветр. подпора)

Наличие изменений проекта

нет
(да/нет, указать какие)

Примечания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях: нежилого помещения
(перечислить помещения)

Жилого дома

(назначение здания, строящееся/эксплуатируемое, этажность)

Соответствует нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации: под газ
(под газ жд./тв. топливо)

- каналы в помещениях -
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)

(перечислить помещения)

Не соответствуют нормативным требованиям, газовые приборы: нет
(должны быть отключены)

Срок действия акта: до 03.08.2017 года
(период, в течении которого действует акт)

Представитель заказчика: Федорова Е.В. 03.08.2016
(подпись) (ФИО) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью
М.П. "СтройКонтинент"
ЛИЦЕНЗИЯ

Представители от 18 января 2013 г.

ООО «СтройКонтинент»:

Деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
М.П. СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ
Регистрационный № 1117 от 30 марта 2015 г.

Ответственный
за газовое хозяйство:

заместитель директора

И.С. Рыжова

(подпись)

Удостоверение №3058 от 05.10.2015
(№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Удостоверение №3059 от 05.10.2015
(№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Удостоверение № 2846 от 22.10.2013
(№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Акт зарегистрирован: Главный инженер Искра М.П. 15.08.2016
(должность, Ф.И.О.) (дата)

Противопожарный инструктаж произведён:

подпись инструктирующего: Искра М.П. 03.08.2016
(подпись) (ФИО) (дата)

подпись инструктируемого Федорова Е.В. 15.08.2016
(подпись) (ФИО) (дата)