



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Московской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34 т. 8 (495) 743-03-40
Отдел надзорной деятельности по Серпуховскому району
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9

МО, г. Серпухов

(место составления акта)

«30» ноября 2018 г.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 238

По адресу / адресам: Московская область, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 238 от «30» октября 2018 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Меридиан»,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

21.11.2018 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

30.11.2018 с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 дня, 04 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Серпуховскому району УНД и ПР ГУ МЧС

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля с указанием вида государственного контроля (надзора))

России по Московской области-федеральный государственный пожарный надзор

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен(ы): 16 час. 50 мин.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

«30» октября 2018 г. директор Фёдорова Е.В.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор Серпуховского района по пожарному надзору - инспектор ОНД по Серпуховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области Алёшин Иван Сергеевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора по безопасности и общим вопросам Рыжова И.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения требований	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Сведения о
---	--------------------------	--	------------

п/п	пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Допущена эксплуатация дверей лестничных клеток без устройств самозакрывания.	пункт 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009 пункт 4.2.7. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	директор Фёдорова Е.В.
2	На дверях помещений кладовых не обеспечено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	пункт 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	директор Фёдорова Е.В.
3	Не представлены сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности отделочных материалов на путях эвакуации. (Панели на стенах в лестничных клетках и коридорах, линолеум на полах в общих коридорах).	часть 6 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	директор Фёдорова Е.В.
4	Расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". пункт 13.3.6. СП 5.13130.2009. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.	директор Фёдорова Е.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 238/1/1 от «30» ноября 2018 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
«30» ноября 2018 г.
М.Л.П.*

государственный инспектор Серпуховского района по пожарному надзору - инспектор ОНД по Серпуховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области
Алёшин Иван Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Фёдорова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» ноября 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)